



**CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
IDROSANITARI
ANTINCENDIO
MANUTENZIONE**
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008

Gs Termica Snc di Santarelli G. & Falappa A.

Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 Ancona

Tel. 071/2814532 – Fax 071/2814532

Spett.le

M&P Mobilità & Parcheggi S.p.a.

Via Mamiani, 76

60125 Ancona (AN)

Ancona, 19/01/2022

OGGETTO: CONTABILITA' LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO PRESSO LA VOSTRA SEDE DI VIA MAMIANI, 76 - 60125 ANCONA (AN)

INTERVENTI DEL 21-27/12/2021			
Controllo del funzionamento della pompa di calore CLINT. Verifica della presenza di perdite nel circuito frigorifero tramite cercafughe elettronico e riscontrato una perdita di gas refrigerante sulla valvola di presa di pressione della tubazione di aspirazione del compressore. Sostituzione della valvola, controllo delle pressioni in lavoro del circuito frigorifero e ricarica di Kg. 0,500 R410A. Prove e collaudi.			
MATERIALE	€	12,14	
MANODOPERA	€	195,00	
A CORPO	€	207,14	+ IVA

Cordiali saluti

M&P MOBILITÀ & PARCHeggi
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 Ancona
Tel. 071.2814532
Partita IVA 02150930426

GS TERMICA s.n.c.
di Santarelli G. & Falappa A.
Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 ANCONA
Tel. e Fax 071.2814532
Partita IVA 01593800426