



CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
IDROSANITARI
ANTINCENDIO
MANUTENZIONE
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008

Gs Termica Snc di Santarelli G. & Falappa A.
Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 Ancona
Tel. 071/2814532 – Fax 071/2814532

Spett.le
M&P Mobilità & Parcheggi S.p.a.
Via Mamiani, 76
60125 Ancona (AN)

Ancona, 24/10/2022

OGGETTO: CONTABILITA' LAVORI ESEGUITI PER VOSTRO CONTO PRESSO LA VOSTRA SEDE DI VIA MAMIANI, 76 - 60125 ANCONA (AN)

INTERVENTO DEL 21/10/2022		
Riparazione di una piccola perdita di gas refrigerante sulle valvoline di misurazione in lavoro, serraggio dei raccordi delle valvoline, ricarica di kg. 1,500 di gas refrigerante R410A e relative prove di funzionamento.		
MATERIALE	€	44,10
MANODOPERA	/	
A CORPO	€	44,10 + IVA

Cordiali saluti

 MOBILITÀ & PARCHEGGI S.p.a.
Società Unipersonale
Via Mamiani, 76 - 60125 Ancona
Tel. 071/2802765
Partita IVA 02150990428


GS TERMICA s.n.c.
di Santarelli G. & Falappa A.
Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 ANCONA
Tel. e Fax 071.2814532
Partita IVA 01593800426

RAPPORTO INTERVENTO

(Comunicato il 24/10/2022 ore 12.26)

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:	
Codice Fiscale:	01593800426
Denominazione:	GS TERMICA SNC DI SANTARELLI G. & FALAPPA A.
Certificato:	FGAS-A0179 certificato valido alla data dell'intervento

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	02150990428	M&P - MOBILITA' & PARCHEGGI SPA

POMPA DI CALORE FISSA		Codice Apparecchiatura: 31*044112*01219750	
Matricola:	12-290013	Num. Circuiti:	1
Marca:	CLINT	Modello:	CHA/IK/A/WP 151PS
Codice Catasto:	CMAN00056409		
Ubicazione/Indirizzo:	VIA MAMIANI, 76 ANCONA (AN)		
Destinazione d'uso:	E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;		
Ermeticamente Sig.:	Si	E' presente un sistema di controllo perdite:	No
Carico massimo dell'apparecchiatura	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-410A	9,500	2.088	19,840

RIPARAZIONE del 21/10/2022		Codice Intervento: 234812-90656	
Osservazioni:	RIPARAZIONE DI UNA PICCOLA PERDITA SULLE VALVOLINE PER LA MISURAZIONE TECNICA, SERRAGGIO DEI RACCORDI DELLE STESSE, RICARICA DI GAS REFRIGERANTE, PROVE, NON RISULTANO PERDITE DI GAS REFRIGERANTE		
Personale certificato che ha eseguito l'intervento	Num. Cert.		
BRTNDR66M04A271Y BARTOLUCCI ANDREA	FGAS-P04336 certificato valido alla data dell'intervento		
FGas Aggiunto	Tipo	Qtà Kg	GWP
R-410A	Vergine	1,500	2.088
FGas Presente		Qtà Kg	GWP
R-410A		8,000	2.088
			Qtà CO2
			16,71

GS TERMICA
 CONDIZIONAMENTO
 RISCALDAMENTO
 IPERSANITARI
 ANTINCENDIO
 MANUTENZIONI
 Gs Termica Snc di Santarelli G. & Falappa A.
 Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 Ancona (AN)
 Tel. 071/2814532 - Fax 071/2814532

**RAPPORTO DI INTERVENTO
 SULL'APPARECCHIATURA**
 in conformità al Reg. 517/14
 N..... del

mPQ4
 Rev. 00
 del xx/xx/XXXX

CARICA TOTALE 9,500 R 410.A

Impresa: **GS TERMICA s.n.c.**
 di Santarelli G. & Falappa A.
 Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 ANCONA
 Tel. e Fax 071.2814532
 Partita IVA 01593800425

**RAPPORTO DI INTERVENTO
 SULL'APPARECCHIATURA**
 in conformità al Reg. 517/14

Rapp. n. 21/10/2022 del 17

Cliente M&P Mobilita' Parcheggi SPA Rif. Commessa _____
 Indirizzo (via, n°, C.A.P., comune, prov.) VIA MIAMI N 26
 Persona di riferimento (nome e telefono) _____
 Denominazione impianto Pompa di calore climatizzazione uffici
 N° di riferimento impianto Client CHA/IK/A/MP 151 mult. 12-290013
 Tipologia d'intervento: Riparazione Controllo Periodico Verifica entro 30 gg Installazione
 Prova/controllo del sistema di rilevamento delle perdite (se esiste) Manutenzione

Interventi sull'apparecchiatura
 Prova/controllo per il rilevamento delle perdite

Metodo di ricerca perdite: Diretto Indiretto
 Tipo di cercavuglia: Elettronico (marche e sensibilità) TIF mod. TIF XP-1A MOTE.
 Schiuma A raggi UV 11193200792
 Descrizione intervento Piccoli Perdite sulle valvole e miscelazione + ricerca di perdite in tubi
 Risultato Indirizzo Perdite delle valvole e controlli Perdite

Tipi di refrigerante R 410.A Quantità Kg 4,500 T. CO₂ equiv. _____
 Motivo dell'aggiunta: Manutenzione Riparazione Altro
 Causa della perdita Piccoli Perdite sulle valvole + miscelazione tecnica
 Il gas è: Nuovo Riciclato Rigenerato Imp. rigenerazione _____
 Indirizzo _____ N° certificato _____

Tipi di refrigerante _____ Quantità recuperata/eliminata (Kg) _____ T. CO₂ equiv. _____
 Motivo di recupero/eliminazione: Manutenzione Riparazione Smaltimento definitivo

Dati identificativi del tecnico/impegno di assistenza
 Tecnico qualificato BARTOLUCCI A. DEB N° cert. FGAS - P0423C
 Impresa GS TERMICA SNC N° cert. FGAS - P0173
 Partita I.V.A. 01593800425 N. mese o numero fiscale (se diverso dal registro) _____
 Il cliente è pienamente soddisfatto: Si No

Osservazioni: _____

Si raccomanda un intervento entro il _____

M&P MOBILITA' & PARCHEGGI SPA
 Via Mamiani, 76 - 60125 Ancona
 Tel. 071.2802765
 Partita IVA 02150900129

GS
TERMICA
 di Santarelli G. & Falappa A.
 Gs Termica Snc di Santarelli G. & Falappa A.
 Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 Ancona (AN)
 Tel. 071/2814532 - Fax 071/2814532

- CONDIZIONAMENTO
- RISCALDAMENTO
- IDROSANITARI
- ANTINCENDIO
- MANUTENZIONE

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008

RAPPORTO D'INTERVENTO

DATI DEL CLIENTE

CLIENTE M&P Mobilità & Parcheggi s.p.a. **DATA** 21/10/2022 **INDIRIZZO** VIA MAMIANI, 76 **PARTITA IVA/C.F.** **PERSONA DI RIFERIMENTO** SAMPAOLESI STEFANO **CELL** 071/2802765

PERSONALE	ORE DI LAVORO
BARTOLUCCI ANDREA	3

DESCRIZIONE DEI LAVORI

RIF.TO NOSTRA OFFERTA N° 22/00107 DEL 06/10/2022.
 Sostituzione della sonda di temperatura della pompa di calore CLINT modello CHA/IK/AWP 151 PS matricola 12-290013. *Controlla temperatura in storia della Macchine*

M&P MOBILITÀ & PARCHEGGI s.p.a.
 Via Mamiani, 76 - 60125 Ancona
 Tel. 071.2802765
 Partita IVA 02150990428
PER ACCETTAZIONE (cliente)

Il Cliente autorizza i lavori alle condizioni sopra specificate

GS TERMICA s.n.c.
 di Santarelli G. & Falappa A.
 Via Caduti del Lavoro, 28 - 60131 ANCONA
 Tel. e Fax 071.2814532
 Partita IVA 02150990428