

Cliente : M&P mobilita' e parcheggi
SERVIZI CIMITERIALI

Data : dal 03/11/23 al 30/11/2023


Rapporti di intervento	H manod
03/11/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Tavarnelle, Posatora, Paterno, Sappanico, Pietralacroce)	9
07/11/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Tavarnelle)	10
08/11/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Posatora, Paterno, Gallignano, Montesicuro, Pietralacroce, Varano, Montacuto, Tavarnelle) - cimitero Posatora: riscontrato problema cavi tranciati, eseguito foro passante, passaggio cavo nuovo, eseguito giunte, lapide murata non possibile levarla	10
08/11/2023 - Effettuato tubazione, fatto fori passanti, passaggio cavo per alimentazione nuovi loculi inseriti nella serie 39B e 35, presa alimentazione 24V piano 1° dalla derivazione dei loculi esistenti	10
10/11/2023 - Cimitero Tavarnelle: passaggio cavo per predisposizione illuminazione singolo loculo lampada votiva n.30 loculi inseriti nella seire 39B e 35, fatto giunte. Eseguito scavo campo inumazione 2 lato valle sopra magazzino operai, piazzato corrugato, piazzato pozzetto di plastica, passaggio cavo, collegato luce votiva, fatto giunte per collegare luci votiva lapide	22
17/11/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Tavarnelle) - Tavarnelle: mezza serie 23 salito sul tetto per cambiare fusibili bruciati, messi 2 fusibili da 40A, usato linea vita, chiamato aiutante perchè sopra il tetto	10,5
20/11/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Pinocchio, Posatora, Gallignano.Montesicuro, Candia, Pietralacroce, Monteacuto, Varano)	9
21/11/2023 - Cimitero di Pietralacroce: serie 9 piano terra sopra 5° fila - è stato fatta una traccia nel muro per recuperare i fili corti che alimentavano le lampade votive 1° piano in quanto non funzionanti, riquadrato foro, messo coperchio. Mappatura scatole con fusibili e trasformatori Pietralacroce	4,5
23/11/2023 -Cimitero di Varano: intervento in urgenza, in quanto completamente spento, cercato contatore, riscontrato box chiuso, tagliato occhielli in quanto non avevamo la chiave, entrato nel locale contatore, cercato con strumento tensione ma riscontrato che mancava, chiamato centro guasti enel, recuperato codice pod per aprire ticket, il gestore ha detto che c'era un'interruzione programmata. Tornati nel pomeriggio per verificare corretto funzionamento, recuperato chiavi e cambiato occhiello per box interruttore. - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Poggio, Pietralacroce, Tavarnelle)	6
28/11/2023 -lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Tavarnelle)	5

29/11/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Pinocchio, Montesicuro, Candia, Pietralacroce, Poggio) - Cimitero di Posatora: eseguito scavo per attaccare lampadina a tomba a terra, chiamato collega - Cimitero di Montesicuro: smontaggio di lapide in 5° fila, perchè non è stato passato il cavo nel vaso della luce votiva, chiamato collega sia per il cimitero di Posatora che per il cimitero di Montesicuro				10
30/11/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Tavarnelle, Varano, Gallignano)				6
totale ore				112
Descrizione Materiale	U.M.	Q.ta	Prezzo unitario	Totale Euro
Lamp. Led E14 PP campos.AMR 0,5W 24V 4500K	n	100	2,60	260,00
Cavo 2x2,5 mmq butile c/cg matassa	mt	40	1,70	68,00
Cavo 2x2,5 mmq butile c/cg matassa	mt	15	1,70	25,50
scatola est 10x10 IP56 (100x100x50 cassetta)	n	3	3,80	11,40
racc tu/tu 20	n	3	1,20	3,60
curva 20mm	n	3	1,90	5,70
racc tu/gu 20 (raccordo tubo guaina)	n	12	1,40	16,80
Pozzetto + coperchio 20x20 c/fondo	n	2	4,60	9,20
Tubo pvc rig 20 norm	mt	18	1,10	19,80
tubo pvc cavidotto 40 ne corrugato	mt	50	1,20	60,00
minuteria varia (viti, morsetti, fascette, collari, clips, nastri etc)	n	1	40,00	40,00
manodopera	ore	112	28,00	3.136,00

N.B. : i prezzi si intendono escluse le opere murarie, di scavo, ripristino e l' I.V.A.

totale lavoro 3.656,00

€ 4424,00


INNOV MOBILITÀ & PARCHEGGI
 Società Unipersonale
 Via ... - 60135 Ancona
 P.IVA 030980428

Pasquini Paolo Impianti Elettrici
Via Strada Passo Varano AN
tel 335 7664298

Cliente : M&P mobilita' e parcheggi
SERVIZI CIMITERIALI

Data : dal 23/10/23 al 31/10/2023

Rapporti di intervento				H manod
23/10/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Tavernelle) (H 8 +1) - cimitero Tavernelle: smontato pianca in 3 fila, sono servite 2 persone per passaggio cavo per luce votiva intervento per cavo rotto ingresso passovarano, causa scavo per tubo acqua, reperito materiale, fatto giunte e ripristinato cavo (H 2)				11
24/10/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - pinocchio, sappanico, gallignano, Montesicuro, Candia, Poggio, Tavernelle) (H 8) - Cimitero Tavernelle: eseguito scavo campo a terra sotto magazzino, passato cavo fino alla lapide e non allacciato in quanto cavi tirati				8
25/10/2023 - eseguito scavo per rintracciare linee dei cavi tirati, tagliato cavi sotterrati, fatto collegamenti, allacciato cavo fino alla lapide, richiuso buca, messo cavo per luci lapide serie 28 RM N39 fila 7 (H 5+5)				10
30/10/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Tavernelle, Pinocchio, Posatora) (H 8)				8
31/10/2023 - lavori come da contratto (allaccio, controllo, cessazione lampade votive cimiteri come di Ancona - Posatora, Sappanico, Paterno, Montesicuro, Pietralacroce, Massignano, Varano, Tavernelle) - Cimitero Pietralacroce: cambiato neon nel tunnel serie 8 (H 9)				9
totale ore				46
Descrizione Materiale	U.M.	Q.ta	Prezzo unitario	Totale Euro
Fusibile vetro 1A 5x20	n	20	0,20	4,00
Fusibile vetro 2A 5x20	n	50	0,20	10,00
Fusibile vetro 4A 5x20	n	20	0,20	4,00
tubo corrugato in pvc diam. 20	mt	2	0,30	0,60
cavo fg16or16 2x1,5 cpr matassa	mt	2	0,90	1,80
Fluo tubo 58w/840 T8 G13 5200LM	n	2	3,50	7,00
minuteria varia	n	1	0,00	0,00
manodopera	ore	46	28,00	1.288,00

N.B. : i prezzi si intendono escluse le opere murarie, di scavo, ripristino e l' I.V.A.

totale lavoro 1.315,40


 MOBILITA' & PARCHEGGI
 Società Personale
 Via Municipalità 100 - 63015 Ancona
 tel. 335 7664298
 P.I. 0317664298